

Comune di SUSEGANA

OGGETTO

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)
Opera pubblica in variante per intervento di demolizione e ricostruzione di un nuovo centro diurno per persone con disabilità (CEOD), opere esterne pertinenziali e nuovo parcheggio pubblico presso via Pasubio loc. Ponte della Priula, Comune di Susegana (TV).
Convenzione integrativa relativa ai rapporti conseguenti alla attuazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato "IperLando", sottoscritta tra Lando S.p.a. e il Comune di Susegana

COMMITTENTE



Comune di Susegana

Piazza Martiri della Libertà, 11
31058, Susegana (TV)

GRUPPO DI
PROGETTAZIONE



d-recta srl

via Villa Liccer 14
31020 San Fior (TV) - Italia
t. 0438.1710037 - f. 0438.1710109
info@d-recta.it - www.d-recta.it

PROGETTO E COORDINAMENTO

Arch. Marco Pagani

DIRETTORE TECNICO

Arch. Dino De Zan

COLLABORATORI

Arch. Andrea Stocco
Arch. Annalisa Possamai
Dott.ssa Salima Sartayeva



Evo Engineering srl

Corte di San Francesco, 4
31053 Pieve di Soligo (TV) - Italia
t. 0438.842379
info@evoing.it

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

P.I. Mirco Bovo
ing. Massimo Nadal

RELAZIONE GEOLOGICA

Geol. Simone Barbieri
Geol. Filippo Torresan

ACUSTICA

Dott. Bruno Zorzi



Studio GEO 4

via Roma, 1
31012 Cappella Maggiore (TV) - Italia
tel. e fax +39 0438 580073 - www.stageo4.it
info@stageo4.it

PROGETTO STRUTTURALE

Arch. Massimo Coan

COORDINATORE SICUREZZA

Arch. Lara Pagani

ELABORATO

DOCUMENTI SPECIALISTICI

EMISSIONE

Attestazione sismica

scala

-

codice

DR20250001UPR00PGS00

A12

rev	data	descrizione	redatto	controllato
00	29/01/2026	Prima emissione	FT	FT



Il presente documento è di proprietà di d-recta srl. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.

certificato norma UNI EN ISO 9001:2015 n. 17180-I
certificato norma UNI ISO 45001:2018 n. 17180-I

INDICE

1. ANALISI STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA – COMUNE DI SUSEGANA.....	2
2. ATTESTAZIONE DI NON NECESSITÀ DI ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI.....	5

OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) OPERA PUBBLICA IN VARIANTE PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ (CEOD), OPERE ESTERNE PERTINENZIALI E NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO VIA PASUBIO LOC. PONTE DELLA PRIULA, COMUNE DI SUSEGANA (TV). CONVENZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AI RAPPORTI CONSEGUENTI ALLA ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "IPERLANDO", SOTTOSCRITTA TRA LANDO S.P.A. E IL COMUNE DI SUSEGANA

1. ANALISI STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA – COMUNE DI SUSEGANA

Il Comune di Susegana è dotato di uno studio di Microzonazione Sismica di Livello 1, 2 e 3 redatto nel 2017 aggiornato nel 2022. Di seguito si riportano gli elaborati analizzati e le informazioni ottenute da questi:

- *Carta delle frequenze* (Figura 1): dall'analisi di tale elaborato si evince che il sito in esame si inserisce in un contesto con frequenza fondamentale compresa tra 1 e 2 Hz e tra 8 e 20 Hz;
- *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (Figura 2): dall'analisi di tale elaborato si evince che il sito in esame ricade all'interno della zona 1, caratterizzata da materiali alluvionali a tessitura prevalentemente ghiaioso e sabbiosa. Geomorfologicamente appartiene al *Megafan* del Piave. Le velocità sismiche evidenziate dalle prove lineari sono sempre piuttosto elevate i cui valori di V_s risultano compresi tra 400 m/s e 600 m/s;
- *Carta delle indagini* (Figura 3): dall'analisi di tale elaborato si evince che il sito in esame si colloca nei pressi di aree caratterizzate mediante indagini di tipo *stazione microtremore a stazione sismica*. Non si rilevano indagini eseguite in corrispondenza del sito oggetto di valutazione;
- *Carta di Microzonazione Sismica (Fa)* (Figura 4): dall'analisi di tale elaborato si evince che il sito in esame si inserisce in corrispondenza di zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con valore di F_a compreso tra 1,1 e 1,2;
- *Carta di Microzonazione Sismica (Fv)* (Figura 5): dall'analisi di tale elaborato si evince che il sito in esame si inserisce in corrispondenza di zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con valore di F_v compreso tra 1,5 e 1,6.




Figura 1. Estratto da Carta delle frequenze dello studio di Microzonazione Sismica del Comune di Susegana. Il cerchio rosso indica l'area in studio.




Figura 2. Estratto da Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica dello studio di Microzonazione Sismica del Comune di Susegana. Il cerchio rosso indica l'area in studio.




Figura 3. Estratto da Carta delle indagini dello studio di Microzonazione Sismica del Comune di Susegana. Il cerchio rosso indica l'area in studio.




Figura 4. Estratto da Carta di Microzonazione Sismica (Fa) dello studio di Microzonazione Sismica del Comune di Susegana. Il cerchio rosso indica l'area in studio.




Figura 5. Estratto da Carta di Microzonazione Sismica (Fv) dello studio di Microzonazione Sismica del Comune di Susegana. Il cerchio rosso indica l'area in studio.

2. ATTESTAZIONE DI NON NECESSITÀ DI ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI

Si attesta che per l'intervento in oggetto non sono necessari ulteriori approfondimenti in quanto ricade completamente in zone coperte dallo studio di microzonazione sismica di livello 3 di approfondimento.

Thiene, 30 gennaio 2025

Geol. Simone Barbieri

Geol. Filippo Torresan

